



Oggetto: Bando di gara per la concessione in uso degli immobili di viale Geno Lotti 1 e 2 – FAQ 3

Con comunicazione pec del 29/5/2026 prot. 91972 è stato posto al Servizio Patrimonio il seguente quesito in relazione al bando in oggetto: *“4. Coperture in fibro-cemento. Alcuni manufatti esterni alla villa presentano coperture realizzate in lastre di fibro-cemento. Si chiede di conoscere: se siano disponibili analisi, perizie o documentazione tecnica attestante la composizione del materiale; se sia stata accertata o esclusa la presenza di amianto; se siano stati effettuati o programmati interventi di bonifica o messa in sicurezza”.*

In risposta al quesito si precisa che, a seguito di analisi eseguita in data 15/6/2026 dal laboratorio incaricato, il campione prelevato dalle lastre in fibro-cemento è risultato privo di amianto.

Distinti saluti.